



В Верхне - Донское управление
Ростехнадзора

Областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Мантуровского района Курской области информирует, что в соответствии с предписанием № К 4/160 – 5443 от 07 декабря 2018 года учреждением проведена следующая работа по устранению выявленных нарушений обязательных требований безопасности в электроэнергетике :

1. Проведена проверка электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным;
2. Предупреждающие знаки и плакаты нанесены на двери РУ в соответствии с требованиями;
3. На все кабельные линии установлены бирки с наименованием;
4. Разработан и утвержден перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
5. В учреждении не используется земля в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000В;
6. В учреждении у мест ввода заземляющих проводников в здание установлены опознавательные знаки;
7. Открыто проложенные заземляющие проводники окрашены в черный цвет для защиты от коррозии;
8. В учреждении проводятся визуальные осмотры заземляющих устройств с фиксированием данной информации в журнале;
9. Паспорта на заземляющие устройства заведены;
10. Однолинейные схемы освещения нанесены на щитах и на месте сборки освещения;
11. Оборудование в РУ очищено от пыли и грязи;
12. В учреждении разработан и утвержден график работ по очистке светильников.

Директор

Т. И. Скобеева

Исполн.: техник Бабенков А.В.

Т-н: 8(47155)2-14-49