

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Кирсанов Геннадий Иванович

При проведении проверки присутствовали: Техник отделения- Бабенков А.В.

В ходе проведения проверки установлено: Реквизиты организации:

ИНН 4614002110, ОГРН 1024600663603, ОКПО:

Краткая характеристика установленного оборудования, характеристика сетей:

1. Род деятельности предприятия – бюджетное учреждение осуществляет представление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, определенных действующим законодательством.

2. Электроснабжение осуществляется от ПС 35\10кВ, «Сом» 2 с.ш. 10кВ, ВЛ-10 кВ яч. №14 Ф3415, ТП-10\0,4 №4/400 :ПС35\10кВ «Сом» 1 сек ш. 10 кВ, ВЛ10 кВ № 341 ТП 10\0.4кВ №190.

3. Договор на пользование электроэнергией заключён ОАО «АтомЭнергоСбыт» № 4620300330 от 09 января 2018 г

7. Наличие однолинейной схемы: есть

8. На балансе потребителя находятся электроустановки 0,4 кВ.

9. автономный источник питания отсутствует

10. Категория надёжности электроснабжения согласно договору: 2 категория надёжности

11. Расчетные электросчетчики: 1 Ввод-Меркурий-230ART-01MCLN, №15623765, Меркурий-230 ART-01MCLN, №13100104 :2-ввод ПСЧ-4ТМ №1110132294, опломбированы энергоснабжающей организацией, повреждений не имеют.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6)(далее ПТЭЭП)а именно:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1	Организация не обеспечивает проверку схем на предмет соответствие фактическим эксплуатационным не реже 1 раз в 2 года	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП п.1.2.6)	Отв. за эл.хозяйство Бабенков А.В.
2	В организации не выполняются требования по нанесению на дверях РУ предупреждающих плакатов и знаков	ПТЭЭП п. 2.2.20	Отв. за эл.хозяйство Бабенков А.В.
3	Организация не обеспечивает соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным не проверяется(не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке).	ПТЭЭП п. 1.8.5.	Отв. за эл.хозяйство Бабенков А.В.
4	В организации не выполняются требования по наличию для каждой кабельной линии : Диспетчерского номера или наименования	ПТЭЭП п. 2.4.5 Пл №122.2	Отв. за эл.хозяйство Бабенков А.В
5	В организации отсутствует перечень работ выполняющих в порядке текущей эксплуатации	Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Отв. за эл.хозяйство Бабенков А.В

6	В организации использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000В запрещено	ПТЭЭП п.2.7.18 П.Л.179	Отв. за эл.хозяйство Бабенков А.В
7	У мест ввода заземляющих проводников в здания отсутствуют опознавательные знаки	ПУЭ п.1.7.88	Директор Скобеева Т.И.
8	В организации не обеспечена защита от коррозии (не окрашены в черный цвет) открыто проложенные заземляющие проводники	ПТЭЭП п.2.7.7 П.Л173	Директор Скобеева Т.И.
9	В организации не проводятся осмотры заземляющих устройств Визуальные –видимой части	ПТЭЭП п2.7.8 прил.3 ПТЭЭП ПЛ174.1	Директор Скобеева Т.И.
10	Организация необеспеченно наличием паспортов на заземляющие устройства	ПТЭЭП п.2.7.9 ПЛ176	Директор Скобеева Т.И.
11	Организация не обеспечила наличие однолинейных схем освещения на щитах и-сборках освещения	ПТЭЭП п.2.12.5	Отв. за эл.хозяйство Бабенков А.В
12	Организация не обеспечила выполнение требований по очистке от пыли и грязи оборудование в РУ.	ПТЭЭП п.2.2.17 П.Л.79	Отв. за эл.хозяйство Бабенков А.В
13	В организации не предусмотрено проверка- УЗО, при использовании в электроустановке, в соответствии с рекомендациями завода –изготовителя и нормами испытаний электрооборудования	ПТЭЭП п.2.7.19 прил.3 ПТЭЭП ПЛ180	Отв. за эл.хозяйство Бабенков А.В
14	В организации отсутствует график работ по очистке светильников	ПТЭЭП п.2.2.12 ПЛ- 211.1	Отв. за эл.хозяйство Бабенков А.В

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Скобеева Т.И.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кирсанов Г.И

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор- Скобеева Тамара Ивановна

“ 07 ” декабря 20 18 г.

(подпись)