



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

С. Мантурово, ул. Маяковского-, 23
(место составления предписания)

07 декабря 2018 г.
(дата составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований безопасности
в электроэнергетике
№ К 4/160 -5443**

На основании распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22.11.2018 г № К 4/160-5443 «О проведении плановой выездной проверки» с 03.11.2018г. (10 час 00 мин) по 07.11.2018г. (15 час 00 мин) была проведена плановая выездная проверка выполнения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок

Областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Мантуровского района Курской области»

По адресу: 307000, Курская обл., Мантуровский р-н, с. Мантурово, ул. Маяковского-23.

Директор центра: Скобеева Тамара Ивановна.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Лица, проводившие проверку:

№№ п.п.	Фамилия, имя, отчество	должность
1	Кирсанов Геннадий Иванович	государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области

(ответственный за проведение проверки)

При проведении проверки присутствовали:

1	Скобеева Тамара Ивановна	Директор центра
2	Бабенков Александр Викторович	

Сведения о результатах проверки:

Выявлено всего 14(четырнадцать) нарушений обязательных требований: Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6) (далее ПТЭЭП), Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок- ПОТЭЭ.

Запись в журнале учета проверок юридического лица внесена

На основании Акта проверки от 07.11.2018г. №К4/160-5443, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 № 401 (с доп. и изм.),

ПРЕДПИСЫВАЮ

юридическому лицу областному бюджетному учреждению социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Мантуровского района Курской области»

307000, Курская обл., Мантуровский р-н, с. Мантурово, ул. Маяковского-23) и его законным представителям организовать устранение выявленных нарушений обязательных требований безопасности в электроэнергетике:


№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения
1	2	3	4
✓ 1	Организация не обеспечивает проверку схем на предмет соответствие фактическим эксплуатационным не реже 1 раз в 2 года	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП п.1.2.6)	07.02.2019.
✓ 2	В организации не выполняются требования по нанесению на дверях РУ предупреждающих плакатов и знаков	ПТЭЭП п. 2.2.20	07.02.2019.
✓ 3	Организация не обеспечивает соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным не проверяется (не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке).	ПТЭЭП п. 1.8.5.	07.02.2019.
✓ 4	В организации не выполняются требования по наличию для каждой кабельной линии : Диспетчерского номера или наименования	ПТЭЭП п. 2.4.5 Пл №122.2	07.02.2019.
✓ 5	В организации отсутствует перечень работ выполняющих в порядке текущей эксплуатации	Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭЭУ п.8.5)	07.02.2019.
✓ 6	В организации использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000В запрещено	ПТЭЭП п.2.7.18 П.Л.179	07.02.2019.
✓ 7	У мест ввода заземляющих проводников в здания отсутствуют опознавательные знаки	ПУЭ п.1.7.88	07.02.2019.
✓ 8	В организации не обеспечено защита от коррозии (не окрашены в черный цвет) открыто проложенные заземляющие проводники	ПТЭЭП п.2.7.7 П.Л173	07.02.2019.
✓ 9	В организации не проводятся осмотры заземляющих устройств Визуальные –видимой части	ПТЭЭП п.2.7.8 прил.3 ПТЭЭП ПЛ174.1	07.02.2019.
✓ 10	Организация необеспеченно наличием паспортов на заземляющие устройства	ПТЭЭП п.2.7.9 ПЛ176	07.02.2019.
✓ 11	Организация не обеспечила наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках освещения	ПТЭЭП п.2.12.5	07.02.2019.
12	Организация не обеспечила выполнение требований по очистке от пыли и грязи оборудование в РУ.	ПТЭЭП п.2.2.17 П.Л.79	07.02.2019.
13	В организации не предусмотрено проверка- УЗО, при использовании в электроустановке, в соответствии с рекомендациями завода –изготовителя и нормами испытаний электрооборудования	ПТЭЭП п.2.7.19 прил.3 ПТЭЭП ПЛ180	07.02.2019.
14	В организации отсутствует график работ по очистке светильников	ПТЭЭП п.2.2.12 ПЛ-211.1	07.02.2019.
15			

Информацию о выполнении предписания направить в Верхне-Донское управление Ростехнадзора в срок до 07.02.2019г. почтой по адресу: 305040, г. Курск, 4-й Трудовой пер., 7.

Предписание от 07 декабря 20 18 г. № K4/160-5443 составлено на 3-х страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:


Кирсанов Г.И.
ФИО


подпись

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен.

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель (физическое лицо)

Скобеева Т.И.
ФИО


подпись

07.12.2018г.
дата

Отметка об отказе от ознакомления с предписанием: _____