

Отметка о размещении (31.01.2023 г. № 46230061000203413428) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,



QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Курской области  
305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел. 70-31-09, und46@mail.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Мантуровскому, Тимскому и Солнцевскому районам  
307000, Курская область, с. Мантурово, ул. Гагарина, д. 30, тел. 2-17-48

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: директору Областного бюджетного учреждения социального обслуживания  
"Комплексный центр социального обслуживания населения Мантуровского района",  
Скобеевой Тамаре Ивановне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения: главного государственного инспектора Мантуровского, Тимского и Солнцевского районов по пожарному надзору № 2 от «31» января 2023 года, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. «14» февраля 2023 года, заместителем главного государственного инспектора Мантуровского, Тимского и Солнцевского районов по пожарному надзору, подполковником внутренней службы, Максимовым Олегом Викторовичем, государственным инспектором Мантуровского, Тимского и Солнцевского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы, Асеевым Дмитрием Владимировичем, проведено контрольное (надзорное) мероприятие (плановая выездная проверка) в отношении здания и территории Областного бюджетного учреждения социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Мантуровского района", расположенная по адресу: 307024, Курская область, Мантуровский район, с. Сейм, ул. Пролетарская, д. 6.

В ходе проверки присутствовал представитель контролируемого лица: директор, Скобеева Тамара Ивановна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Укомплектовать в полном объеме первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) здания гаражей, котельной и хозяйственные постройки ОБУСО «КЦСОН Мантуровского района».	Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 ППРФ № 1479 от 16.09.2020 г.)	04.12.2023 г.	
2.	Обеспечить в палате № 4, № 7 на первом этаже, в палате № 20, № 17, № 15 на втором этаже, актовом зале на втором этаже, уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.	п. 4.3, п. 4.8 СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	04.12.2023 г.	
3.	Обеспечить нормативный расход воды внутреннего противопожарного водопровода в здании ОБУСО «КЦСОН Мантуровского района».	Основные гидравлические параметры ПК-с в зависимости от конструктивных особенностей входящих в него технических средств приведены в таблице 7.3. (ч. 1 ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.14 СП 10.13130.2020)	04.12.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Директор ОКУ «КЦСОН Мантуровского района»

Скобеева Тамара Ивановна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


«14» февраля 2023 год

  
(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Мантуровского, Тимского и Солнцевского районов по пожарному надзору  
Максимов Олег Викторович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)

«14» февраля 2023 год



(подпись)

Государственный инспектор Мантуровского, Тимского и Солнцевского районов по пожарному надзору  
Асеев Дмитрий Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)

«14» февраля 2023 год



(подпись)